

「令和3年度横浜市立小学校構造躯体等劣化調査業務委託」の質問に対する回答

	項目（ページ数等）	質問内容	回答内容
1	(P.7) 耐用年数評価について	日本建築センターへの評価申し込み手続きも業務に含まれるのでしょうか？ (事前相談、評価申し込み及び必要書類・図書の作成等)	一般財団法人日本建築センターの「鉄筋コンクリート造建築物の耐用年数評価（現況評価）」を受けるために必要な手続等は、すべて委託業務に含まれます。
2	(P.7) 耐用年数評価について	評価料は業務費に含まれているのでしょうか？ 又、評価料を計上する場合に、評価料を教えていただく事は可能でしょうか？	一般財団法人日本建築センターの「鉄筋コンクリート造建築物の耐用年数評価（現況評価）」に係る費用（以下「手数料等」といいます。）は、契約金額に含まれます。 なお、手数料等の額について、本市からお伝えすることはできません。
3	(P.7) 4(1)劣化調査の調査項目について	コンクリート表面の仕上げ材の種類及び厚さ・モルタル部分の厚さ調査を測定とありますが、塗装の場合、塗膜厚の測定も必要でしょうか？	測定ができない特段の理由がない場合は、モルタル厚さとは別に測定してください。