

## 学校校舎の耐震性判定における簡易三次診断結果の検証

### 簡易三次診断とは

1 実施期間 昭和 62 年から平成 8 年

### 2 背景

大量にある本市学校校舎の耐震診断を短期間に経済的、効率的に実施するために学識経験者によって開発

※ (財) 日本建築防災協会 耐震診断基準適用の手引に掲載

### 3 精密診断との違い

簡易三次診断は、校舎が標準設計で同一な柱・梁断面であるなどの特徴を捉えて、耐震壁がなく弱い骨組みの柱・梁等について精密な耐力等の計算を行って、建物全体の耐震性能を診断するものです。一方、精密診断は全ての柱・梁等の耐力等の計算を行って診断します。

### 簡易三次診断実施棟数 483 棟

補強不要棟数 110 棟

精密診断棟数 373 棟 (補強不要 28 棟、補強 331 棟、解体 11 棟、廃校・廃校予定 3 棟)

簡易三次診断の結果、補強不要となっていた 5 棟について、増築等に伴い精密診断を実施。その結果、3 棟が補強必要、2 棟が補強不要と診断されました。

### 再診断の結果、補強が必要となった要因

- 1 ピロティ (壁で囲わず柱だけの外部空間) の存在
- 2 廊下に沿って教室が一行に並ぶ「一文字型の校舎」ではない形状の校舎の存在
- 3 柱の長さが通常より短く強度が低い「短柱」の存在など

### 再診断の必要性検証と今後の対応


#### 1 学識経験者による検証内容 (H23 年 3 月末まで)

- 1) 「ピロティ」や「短柱」が存在するなど、標準設計とは違う特質を持つ校舎について再診断の必要性を検証
- 2) 簡易三次診断と現行の耐震診断基準の相違点を踏まえ、再診断が必要な校舎を抽出

#### 2 今後の対応 (H23 年 4 月以降)

- 1) 再診断が必要となった校舎については、23 年度より順次耐震診断に着手


平面図



立面図



軸組図



平成 23 年 2 月 14 日  
建築・都市整備・道路委員会資料  
建 築 局

## 市立学校校舎の簡易診断実施リスト

学校校舎 簡易診断リスト

No.	学校名	場所		しゅん工 年度	構造・階数・延床面積			耐震診断	補強の 必要性	耐震対策
		区名			構造	地上 階数	延床面 積(m <sup>2</sup> )			
1	潮田小学校	鶴見区		昭和47年	RC	3	1,943	実施済	無し	
2	生麦小学校	鶴見区		昭和51年	RC	3	2,046	実施済	無し	
3	豊岡小学校	鶴見区		昭和32年	RC	3	981	実施済	無し	
4	豊岡小学校	鶴見区		昭和48年	RC	3	760	実施済	無し	増築に伴い再診断の結果補強要、対策済
5	入船小学校	鶴見区		昭和50年	RC	3	1,916	実施済	無し	
6	入船小学校	鶴見区		昭和50年	RC	3	1,789	実施済	無し	
7	下末吉小学校	鶴見区		昭和49年	RC	3	2,132	実施済	無し	
8	馬場小学校	鶴見区		昭和49年	RC	3	535	実施済	無し	
9	二谷小学校	神奈川区		昭和49年	RC	4	1,612	実施済	無し	
10	白幡小学校	神奈川区		昭和50年	RC	3	3,211	実施済	無し	増築に伴い再診断の結果補強要、H22年対策済
11	菅田小学校	神奈川区		昭和49年	RC	4	1,848	実施済	無し	
12	井土ヶ谷小学校	南区		昭和49年	RC	4	1,485	実施済	無し	
13	上大岡小学校	港南区		昭和48年	RC	3	903	実施済	無し	
14	港南台第一小学校	港南区		昭和49年	RC	4	1,388	実施済	無し	
15	港南台第一小学校	港南区		昭和55年	RC	3	953	実施済	無し	
16	桜台小学校	保土ヶ谷区		昭和33年	RC	3	622	実施済	無し	
17	桜台小学校	保土ヶ谷区		昭和53年	RC	3	2,187	実施済	無し	
18	藤塚小学校	保土ヶ谷区		昭和51年	RC	3	1,476	実施済	無し	
19	鶴ヶ峯小学校	旭区		昭和48年	RC	3	3,827	実施済	無し	
20	梅林小学校	磯子区		昭和46年	RC	3	1,340	実施済	無し	
21	上中里小学校	磯子区		昭和48年	RC	4	872	実施済	無し	
22	金沢小学校	金沢区		昭和51年	RC	3	1,785	実施済	無し	
23	六浦小学校	金沢区		昭和56年	RC	4	862	実施済	無し	
24	富岡小学校	金沢区		昭和42年	RC	3	2,688	実施済	無し	
25	富岡小学校	金沢区		昭和54年	RC	3	1,308	実施済	無し	
26	大道小学校	金沢区		昭和48年	RC	3	1,811	実施済	無し	
27	文庫小学校	金沢区		昭和50年	RC	3	1,498	実施済	無し	
28	文庫小学校	金沢区		昭和51年	RC	3	906	実施済	無し	
29	文庫小学校	金沢区		昭和51年	RC	4	2,278	実施済	無し	
30	朝比奈小学校	金沢区		昭和50年	RC	4	2,350	実施済	無し	
31	朝比奈小学校	金沢区		昭和50年	RC	3	1,208	実施済	無し	
32	並木第一小学校	金沢区		昭和55年	RC	3	1,311	実施済	無し	
33	高田小学校	港北区		昭和44年	RC	3	1,748	実施済	無し	
34	高田小学校	港北区		昭和45年	RC	3	2,223	実施済	無し	
35	大綱小学校	港北区		昭和45年	RC	3	1,449	実施済	無し	
36	港北小学校	港北区		昭和47年	RC	3	1,857	実施済	無し	
37	綱島小学校	港北区		昭和48年	RC	4	1,777	実施済	無し	
38	篠原西小学校	港北区		昭和55年	RC	3	1,222	実施済	無し	
39	綱島東小学校	港北区		昭和55年	RC	3	742	実施済	無し	
40	すみれが丘小学校	都筑区		昭和53年	RC	3	1,104	実施済	無し	
41	北綱島小学校	港北区		昭和52年	RC	4	3,676	実施済	無し	
42	北綱島小学校	港北区		昭和54年	RC	3	1,055	実施済	無し	
43	大豆戸小学校	港北区		昭和54年	RC	4	2,316	実施済	無し	
44	山内小学校	青葉区		昭和41年	RC	3	1,049	実施済	無し	
45	榎が丘小学校	青葉区		昭和48年	RC	4	945	実施済	無し	
46	榎が丘小学校	青葉区		昭和48年	RC	3	312	実施済	無し	
47	榎が丘小学校	青葉区		昭和48年	RC	3	840	実施済	無し	
48	すすき野小学校	青葉区		昭和52年	RC	3	676	実施済	無し	
49	長津田第二小学校	緑区		昭和51年	RC	4	575	実施済	無し	
50	東本郷小学校	緑区		昭和54年	RC	3	1,352	実施済	無し	
51	もえぎ野小学校	青葉区		昭和52年	RC	3	1,404	実施済	無し	
52	元石川小学校	青葉区		昭和50年	RC	4	2,998	実施済	無し	
53	市ヶ尾小学校	青葉区		昭和53年	RC	4	1,954	実施済	無し	
54	東戸塚小学校	戸塚区		昭和46年	RC	3	2,777	実施済	無し	
55	東戸塚小学校	戸塚区		昭和46年	RC	3	2,894	実施済	無し	
56	東戸塚小学校	戸塚区		昭和39年	RC	3	1,519	実施済	無し	
57	柏尾小学校	戸塚区		昭和52年	RC	3	1,421	実施済	無し	
58	いちょう小学校	泉区		昭和47年	RC	4	2,089	実施済	無し	
59	野七里小学校	栄区		昭和48年	RC	3	2,179	実施済	無し	廃校
60	瀬谷小学校	瀬谷区		昭和46年	RC	3	1,801	実施済	無し	増築に伴い再診断の結果補強要、H22年対策済
61	原小学校	瀬谷区		昭和51年	RC	3	1,940	実施済	無し	
62	三ツ境小学校	瀬谷区		昭和49年	RC	3	2,194	実施済	無し	
63	三ツ境小学校	瀬谷区		昭和52年	RC	4	1,389	実施済	無し	
64	南瀬谷小学校	瀬谷区		昭和49年	RC	3	1,411	実施済	無し	
65	大門小学校	瀬谷区		昭和48年	RC	4	1,183	実施済	無し	
66	日向山小学校	瀬谷区		昭和55年	RC	4	1,468	実施済	無し	
67	日向山小学校	瀬谷区		昭和55年	RC	3	666	実施済	無し	
68	市場中学校	鶴見区		昭和49年	RC	4	3,658	実施済	無し	

No.	学校名	場所		しゅんぐ 年度	構造・階数・延床面積		耐震診断	補強の 必要性	耐震対策
		区名			構造	地上 階数			
69	市場中学校	鶴見区	昭和50年	RC	3	760	実施済	無し	
70	生麦中学校	鶴見区	昭和47年	RC	3	1,361	実施済	無し	
71	生麦中学校	鶴見区	昭和47年	RC	3	1,099	実施済	無し	
72	浦島丘中学校	神奈川区	昭和53年	RC	4	884	実施済	無し	
73	神奈川中学校	神奈川区	昭和52年	RC	3	1,787	実施済	無し	解体済
74	永田中学校	南区	昭和50年	RC	3	908	実施済	無し	
75	港南中学校	港南区	昭和54年	RC	3	408	実施済	無し	
76	港南台第一中学校	港南区	昭和49年	RC	4	2,096	実施済	無し	
77	港南台第一中学校	港南区	昭和49年	RC	4	1,807	実施済	無し	
78	港南台第一中学校	港南区	昭和49年	RC	3	1,592	実施済	無し	
79	芹が谷中学校	港南区	昭和51年	RC	3	1,824	実施済	無し	
80	日限山中学校	港南区	昭和54年	RC	3	1,068	実施済	無し	再診断の結果補強不要
81	宮田中学校	保土ヶ谷区	昭和49年	RC	4	1,260	実施済	無し	
82	南希望が丘中学校	旭区	昭和55年	RC	3	534	実施済	無し	
83	本宿中学校	旭区	昭和54年	RC	3	2,912	実施済	無し	
84	岡村中学校	磯子区	昭和52年	RC	4	2,521	実施済	無し	
85	汐見台中学校	磯子区	昭和47年	RC	3	1,215	実施済	無し	
86	汐見台中学校	磯子区	昭和47年	RC	3	553	実施済	無し	
87	洋光台第一中学校	磯子区	昭和48年	RC	4	2,208	実施済	無し	
88	洋光台第二中学校	磯子区	昭和50年	RC	4	1,420	実施済	無し	
89	金沢中学校	金沢区	昭和50年	RC	3	1,762	実施済	無し	
90	金沢中学校	金沢区	昭和51年	RC	3	527	実施済	無し	
91	金沢中学校	金沢区	昭和51年	RC	3	1,470	実施済	無し	
92	西金沢中学校	金沢区	昭和55年	RC	3	2,093	実施済	無し	
93	中川中学校	都筑区	昭和52年	RC	4	954	実施済	無し	再診断の結果補強不要
94	新田中学校	港北区	昭和51年	RC	3	1,105	実施済	無し	
95	日吉台中学校	港北区	昭和47年	RC	4	2,361	実施済	無し	
96	日吉台中学校	港北区	昭和46年	RC	4	916	実施済	無し	
97	日吉西中学校	港北区	昭和52年	RC	3	2,106	実施済	無し	
98	茅ヶ崎中学校	都筑区	昭和55年	RC	3	1,904	実施済	無し	
99	茅ヶ崎中学校	都筑区	昭和55年	RC	3	1,572	実施済	無し	
100	谷本中学校	青葉区	昭和51年	RC	3	740	実施済	無し	
101	みたけ台中学校	青葉区	昭和52年	RC	3	1,447	実施済	無し	
102	すすき野中学校	青葉区	昭和56年	RC	4	2,946	実施済	無し	
103	すすき野中学校	青葉区	昭和56年	RC	4	3,052	実施済	無し	
104	大正中学校	戸塚区	昭和51年	RC	4	1,297	実施済	無し	
105	桂台中学校	栄区	昭和54年	RC	3	1,439	実施済	無し	
106	飯島中学校	栄区	昭和56年	RC	3	1,007	実施済	無し	
107	南瀬谷中学校	瀬谷区	昭和51年	RC	3	565	実施済	無し	
108	東野中学校	瀬谷区	昭和49年	RC	4	1,918	実施済	無し	
109	東野中学校	瀬谷区	昭和57年	RC	3	1,008	実施済	無し	
110	日野中央高等特別支援 学校(高等養護学校)	港南区	昭和52年	RC	3	3,136	実施済	無し	

111	旭小学校	鶴見区	昭和49年	RC	3	2,093	実施済	有り	H16対策済
112	旭小学校	鶴見区	昭和47年	RC	4	2,352	実施済	有り	H11対策済
113	下末吉小学校	鶴見区	昭和53年	RC	3	1,964	実施済	有り	H20対策済
114	下野谷小学校	鶴見区	昭和47年	RC	4	474	実施済	有り	解体済
115	下野谷小学校	鶴見区	昭和47年	RC	4	2,585	実施済	有り	解体済
116	岸谷小学校	鶴見区	昭和49年	RC	4	4,048	実施済	有り	H19対策済
117	駒岡小学校	鶴見区	昭和46年	RC	4	2,771	実施済	有り	H05対策済
118	駒岡小学校	鶴見区	昭和48年	RC	4	1,076	実施済	有り	H19対策済
119	寺尾小学校	鶴見区	昭和54年	RC	3	2,000	実施済	有り	H14対策済
120	寺尾中学校	鶴見区	昭和49年	RC	4	2,586	実施済	有り	H11対策済
121	汐入小学校	鶴見区	昭和50年	RC	3	1,445	実施済	有り	H20対策済
122	上末吉小学校	鶴見区	昭和44年	RC	3	1,335	実施済	有り	H18対策済
123	上末吉小学校	鶴見区	昭和52年	RC	4	3,076	実施済	有り	H18対策済
124	鶴見工業高校	鶴見区	昭和41年	RC	3	1,767	実施済	有り	廃校予定
125	鶴見小学校	鶴見区	昭和46年	RC	4	3,171	実施済	有り	H05対策済
126	馬場小学校	鶴見区	昭和47年	RC	3	1,847	実施済	有り	H14対策済
127	平安小学校	鶴見区	昭和53年	RC	4	1,738	実施済	有り	補強不要
128	平安小学校	鶴見区	昭和54年	RC	4	2,730	実施済	有り	H20対策済
129	豊岡小学校	鶴見区	昭和39年	RC	3	818	実施済	有り	H18対策済
130	豊岡小学校	鶴見区	昭和42年	RC	3	757	実施済	有り	H16対策済
131	末吉中学校	鶴見区	昭和49年	RC	4	2,587	実施済	有り	H19対策済
132	末吉中学校	鶴見区	昭和47年	RC	4	2,640	実施済	有り	H11対策済
133	羽沢小学校	神奈川区	昭和46年	RC	4	4,365	実施済	有り	H06対策済
134	三ツ沢小学校	神奈川区	昭和42年	RC	3	1,295	実施済	有り	H08対策済
135	三ツ沢小学校	神奈川区	昭和50年	RC	4	3,449	実施済	有り	H20対策済
136	松本中学校	神奈川区	昭和36年	RC	3	797	実施済	有り	H20対策済

No.	学校名	場所		しゅん工 年度	構造・階数・延床面積		耐震診断	補強の 必要性	耐震対策	
		区名			構造	地上 階数				延床面 積 (㎡)
137	松本中学校	神奈川区		昭和54年	RC	4	893	実施済	有り	H19対策済
138	松本中学校	神奈川区		昭和54年	RC	3	1,423	実施済	有り	H19対策済
139	松本中学校	神奈川区		昭和54年	RC	4	1,817	実施済	有り	補強不要
140	神橋小学校	神奈川区		昭和46年	RC	4	1,389	実施済	有り	H05対策済
141	神大寺小学校	神奈川区		昭和43年	RC	3	787	実施済	有り	H16対策済
142	神奈川小学校	神奈川区		昭和55年	RC	4	1,430	実施済	有り	H20対策済
143	菅田小学校	神奈川区		昭和53年	RC	4	826	実施済	有り	H18対策済
144	大口台小学校	神奈川区		昭和49年	RC	4	4,642	実施済	有り	H19対策済
145	池上小学校	神奈川区		昭和48年	RC	4	1,251	実施済	有り	H16対策済
146	中丸小学校	神奈川区		昭和44年	RC	4	4,220	実施済	有り	S63対策済
147	南神大寺小学校	神奈川区		昭和49年	RC	4	5,086	実施済	有り	H11対策済
148	二谷小学校	神奈川区		昭和41年	RC	4	2,360	実施済	有り	H03対策済
149	白幡小学校	神奈川区		昭和49年	RC	4	2,329	実施済	有り	H19対策済
150	六角橋中学校	神奈川区		昭和48年	RC	4	1,959	実施済	有り	H18対策済
151	一本松小学校	西区		昭和35年	RC	3	1,432	実施済	有り	H15対策済
152	稲荷台小学校	西区		昭和51年	RC	3	3,548	実施済	有り	H19対策済
153	老松中学校	西区		昭和56年	RC	4	3,940	実施済	有り	H18対策済
154	間門小学校	中区		昭和54年	RC	3	2,000	実施済	有り	H18対策済
155	本牧南小学校	中区		昭和46年	RC	4	3,887	実施済	有り	H13対策済
156	井土ヶ谷小学校	南区		昭和46年	RC	4	1,927	実施済	有り	H18対策済
157	永田小学校	南区		昭和48年	RC	4	4,894	実施済	有り	H20対策済
158	永田中学校	南区		昭和51年	RC	4	1,968	実施済	有り	H19対策済
159	永田中学校	南区		昭和51年	RC	4	1,753	実施済	有り	H19対策済
160	蒔田中学校	南区		昭和56年	RC	4	2,605	実施済	有り	補強不要
161	蒔田中学校	南区		昭和56年	RC	4	3,287	実施済	有り	H17対策済
162	中村小学校	南区		昭和56年	RC	4	3,548	実施済	有り	H18対策済
163	藤の木小学校	南区		昭和43年	RC	3	1,724	実施済	有り	H19対策済
164	藤の木小学校	南区		昭和44年	RC	3	2,382	実施済	有り	H19対策済
165	藤の木中学校	南区		昭和56年	RC	4	2,322	実施済	有り	H13対策済
166	南が丘中学校	南区		昭和50年	RC	4	2,723	実施済	有り	H13対策済
167	南が丘中学校	南区		昭和55年	RC	4	1,951	実施済	有り	H16対策済
168	南中学校	南区		昭和48年	RC	3	1,466	実施済	有り	補強不要
169	南中学校	南区		昭和50年	RC	4	1,080	実施済	有り	補強不要
170	南中学校	南区		昭和47年	RC	4	2,571	実施済	有り	H10対策済
171	別所小学校	南区		昭和51年	RC	4	5,078	実施済	有り	H16対策済
172	六つ川小学校	南区		昭和40年	RC	3	1,712	実施済	有り	H16対策済
173	六つ川台小学校	南区		昭和51年	RC	3	1,180	実施済	有り	H19対策済
174	六つ川台小学校	南区		昭和51年	RC	4	3,441	実施済	有り	H19対策済
175	永谷小学校	港南区		昭和50年	RC	4	3,181	実施済	有り	H19対策済
176	永谷小学校	港南区		昭和50年	RC	3	2,174	実施済	有り	補強不要
177	永野小学校	港南区		昭和47年	RC	3	1,152	実施済	有り	H20対策済
178	下野庭小学校	港南区		昭和51年	RC	4	1,599	実施済	有り	補強不要
179	下野庭小学校	港南区		昭和51年	RC	4	1,454	実施済	有り	H17対策済
180	下野庭小学校	港南区		昭和51年	RC	4	3,460	実施済	有り	H15対策済
181	芹が谷中学校	港南区		昭和52年	RC	4	2,812	実施済	有り	補強不要
182	芹が谷南小学校	港南区		昭和48年	RC	4	4,449	実施済	有り	H11対策済
183	港南台第一小学校	港南区		昭和49年	RC	4	3,780	実施済	有り	H21対策済
184	港南台第二小学校	港南区		昭和51年	RC	4	1,540	実施済	有り	H18対策済
185	港南台第二小学校	港南区		昭和56年	RC	4	696	実施済	有り	H18対策済
186	港南台第二小学校	港南区		昭和56年	RC	3	1,677	実施済	有り	H18対策済
187	港南中学校	港南区		昭和36年	RC	4	2,572	実施済	有り	H01対策済
188	港南中学校	港南区		昭和47年	RC	4	2,533	実施済	有り	H12対策済
189	桜岡小学校	港南区		昭和42年	RC	3	2,749	実施済	有り	H20対策済
190	桜岡小学校	港南区		昭和47年	RC	4	2,267	実施済	有り	H20対策済
191	笹下中学校	港南区		昭和47年	RC	4	2,333	実施済	有り	H18対策済
192	笹下中学校	港南区		昭和47年	RC	4	2,206	実施済	有り	H18対策済
193	相武山小学校	港南区		昭和51年	RC	4	5,254	実施済	有り	H18対策済
194	南台小学校	港南区		昭和43年	RC	3	2,966	実施済	有り	H10対策済
195	日下小学校	港南区		昭和47年	RC	4	2,070	実施済	有り	H13対策済
196	日限山小学校	港南区		昭和49年	RC	4	2,714	実施済	有り	H19対策済
197	日限山小学校	港南区		昭和49年	RC	4	2,960	実施済	有り	H19対策済
198	日野南小学校	港南区		昭和49年	RC	4	3,967	実施済	有り	H11対策済
199	野庭小学校	港南区		昭和48年	RC	4	2,846	実施済	有り	解体済
200	野庭小学校	港南区		昭和48年	RC	4	2,227	実施済	有り	解体済
201	野庭中学校	港南区		昭和49年	RC	4	3,577	実施済	有り	H12対策済
202	野庭中学校	港南区		昭和49年	RC	4	2,445	実施済	有り	補強不要
203	くぬぎ台小学校	保土ヶ谷区		昭和46年	RC	4	2,016	実施済	有り	H05対策済
204	くぬぎ台小学校	保土ヶ谷区		昭和46年	RC	4	2,461	実施済	有り	H06対策済
205	岩崎小学校	保土ヶ谷区		昭和42年	RC	3	846	実施済	有り	H20対策済
206	岩崎小学校	保土ヶ谷区		昭和47年	RC	3	813	実施済	有り	H20対策済

No.	学校名	場所		しゅん工 年度	構造・階数・延床面積		耐震診断	補強の 必要性	耐震対策
		区名	しゅん工 年度		構造	階数			
207	岩崎中学校	保土ヶ谷区	昭和49年	RC	4	945	実施済	有り	解体済
208	宮田中学校	保土ヶ谷区	昭和51年	RC	4	2,521	実施済	有り	H18対策済
209	宮田中学校	保土ヶ谷区	昭和52年	RC	4	1,275	実施済	有り	H18対策済
210	今井小学校	保土ヶ谷区	昭和51年	RC	4	3,633	実施済	有り	H17対策済
211	今井小学校	保土ヶ谷区	昭和57年	RC	4	3,633	実施済	有り	補強不要
212	坂本小学校	保土ヶ谷区	昭和47年	RC	4	3,742	実施済	有り	H09対策済
213	桜丘高校	保土ヶ谷区	昭和49年	RC	4	2,548	実施済	有り	H13対策済
214	桜丘高校	保土ヶ谷区	昭和50年	RC	4	2,582	実施済	有り	H19対策済
215	笹山小学校	保土ヶ谷区	昭和48年	RC	4	4,871	実施済	有り	H19対策済
216	初音が丘小学校	保土ヶ谷区	昭和51年	RC	4	2,645	実施済	有り	H20対策済
217	上菅田小学校	保土ヶ谷区	昭和45年	RC	4	1,811	実施済	有り	H13対策済
218	上菅田小学校	保土ヶ谷区	昭和52年	RC	3	1,093	実施済	有り	H13対策済
219	上菅田小学校	保土ヶ谷区	昭和41年	RC	3	1,098	実施済	有り	H10対策済
220	上菅田小学校	保土ヶ谷区	昭和45年	RC	3	1,677	実施済	有り	H13対策済
221	新井中学校	保土ヶ谷区	昭和52年	RC	4	3,318	実施済	有り	H18対策済
222	星川小学校	保土ヶ谷区	昭和44年	RC	3	900	実施済	有り	H18対策済
223	西谷中学校	保土ヶ谷区	昭和48年	RC	4	1,455	実施済	有り	H19対策済
224	川島小学校	保土ヶ谷区	昭和46年	RC	4	2,630	実施済	有り	H08対策済
225	川島小学校	保土ヶ谷区	昭和42年	RC	3	2,042	実施済	有り	H19対策済
226	藤塚小学校	保土ヶ谷区	昭和49年	RC	4	3,740	実施済	有り	H20対策済
227	保土ヶ谷小学校	保土ヶ谷区	昭和49年	RC	4	2,051	実施済	有り	解体済
228	保土ヶ谷小学校	保土ヶ谷区	昭和43年	RC	3	787	実施済	有り	解体済
229	保土ヶ谷中学校	保土ヶ谷区	昭和53年	RC	4	2,779	実施済	有り	H21対策済
230	峯小学校	保土ヶ谷区	昭和46年	RC	4	1,790	実施済	有り	H08対策済
231	峯小学校	保土ヶ谷区	昭和52年	RC	3	1,098	実施済	有り	H20対策済
232	峯小学校	保土ヶ谷区	昭和53年	RC	3	1,795	実施済	有り	補強不要
233	希望ヶ丘小学校	旭区	昭和49年	RC	4	3,138	実施済	有り	H21対策済
234	今宿小学校	旭区	昭和40年	RC	3	2,448	実施済	有り	H10対策済
235	左近山第一小学校	旭区	昭和43年	RC	4	3,913	実施済	有り	S63対策済
236	左近山第一小学校	旭区	昭和47年	RC	4	2,024	実施済	有り	H21対策済
237	左近山第二小学校	旭区	昭和46年	RC	4	4,400	実施済	有り	H12対策済
238	左近山中学校	旭区	昭和46年	RC	4	2,944	実施済	有り	H08対策済
239	左近山中学校	旭区	昭和47年	RC	4	2,828	実施済	有り	H18対策済
240	上川井小学校	旭区	昭和46年	RC	4	3,953	実施済	有り	H18対策済
241	上白根中学校	旭区	昭和46年	RC	4	2,649	実施済	有り	H08対策済
242	上白根中学校	旭区	昭和48年	RC	4	2,504	実施済	有り	H18対策済
243	川井小学校	旭区	昭和48年	RC	4	4,053	実施済	有り	H09対策済
244	中沢小学校	旭区	昭和45年	RC	4	3,588	実施済	有り	H04対策済
245	鶴ヶ峯小学校	旭区	昭和41年	RC	3	1,146	実施済	有り	H16対策済
246	鶴ヶ峯中学校	旭区	昭和51年	RC	4	3,190	実施済	有り	H18対策済
247	都岡小学校	旭区	昭和44年	RC	4	2,314	実施済	有り	H13対策済
248	都岡中学校	旭区	昭和48年	RC	4	3,149	実施済	有り	H18対策済
249	南希望が丘中学校	旭区	昭和52年	RC	4	2,255	実施済	有り	H18対策済
250	南希望が丘中学校	旭区	昭和52年	RC	3	238	実施済	有り	補強不要
251	南希望が丘中学校	旭区	昭和52年	RC	4	2,196	実施済	有り	H15対策済
252	南本宿小学校	旭区	昭和51年	RC	4	3,734	実施済	有り	H18対策済
253	白根小学校	旭区	昭和39年	RC	3	1,250	実施済	有り	H09対策済
254	白根小学校	旭区	昭和46年	RC	3	1,898	実施済	有り	H18対策済
255	白根小学校	旭区	昭和42年	RC	3	1,715	実施済	有り	H16対策済
256	本宿小学校	旭区	昭和49年	RC	4	2,481	実施済	有り	H13対策済
257	本宿小学校	旭区	昭和45年	RC	4	2,447	実施済	有り	H11対策済
258	万騎が原小学校	旭区	昭和39年	RC	4	3,663	実施済	有り	S63対策済
259	万騎が原中学校	旭区	昭和42年	RC	4	1,111	実施済	有り	H01対策済
260	万騎が原中学校	旭区	昭和50年	RC	4	2,343	実施済	有り	H18対策済
261	岡村小学校	磯子区	昭和50年	RC	3	2,303	実施済	有り	H19対策済
262	山王台小学校	磯子区	昭和55年	RC	4	2,429	実施済	有り	H16対策済
263	上中里小学校	磯子区	昭和49年	RC	4	1,828	実施済	有り	H18対策済
264	上中里小学校	磯子区	昭和48年	RC	4	2,360	実施済	有り	H14対策済
265	杉田小学校	磯子区	昭和45年	RC	3	1,151	実施済	有り	解体済
266	梅林小学校	磯子区	昭和49年	RC	4	941	実施済	有り	H21対策済
267	梅林小学校	磯子区	昭和55年	RC	4	1,266	実施済	有り	H16対策済
268	浜小学校	磯子区	昭和44年	RC	4	1,757	実施済	有り	H10対策済
269	浜中学校	磯子区	昭和41年	RC	4	1,316	実施済	有り	H20対策済
270	洋光台第一小学校	磯子区	昭和45年	RC	4	2,417	実施済	有り	H10対策済
271	洋光台第一小学校	磯子区	昭和46年	RC	4	2,400	実施済	有り	H11対策済
272	洋光台第一中学校	磯子区	昭和46年	RC	4	2,651	実施済	有り	H18対策済
273	洋光台第三小学校	磯子区	昭和48年	RC	4	2,345	実施済	有り	H18対策済
274	洋光台第三小学校	磯子区	昭和48年	RC	4	3,378	実施済	有り	H18対策済
275	洋光台第四小学校	磯子区	昭和48年	RC	4	2,287	実施済	有り	H20対策済
276	洋光台第四小学校	磯子区	昭和49年	RC	4	2,770	実施済	有り	H20対策済

No.	学校名	場所		しゅん工 年度	構造・階数・延床面積		耐震診断	補強の 必要性	耐震対策
		区名	しゅん工 年度		構造 階数	延床面積 (㎡)			
277	洋光台第四小学校	磯子区	昭和48年	RC	3	341	実施済	有り	H20対策済
278	洋光台第二小学校	磯子区	昭和46年	RC	3	643	実施済	有り	H17対策済
279	洋光台第二小学校	磯子区	昭和46年	RC	4	1,797	実施済	有り	H12対策済
280	洋光台第二小学校	磯子区	昭和46年	RC	4	1,926	実施済	有り	H11対策済
281	洋光台第二中学校	磯子区	昭和51年	RC	4	1,301	実施済	有り	H17対策済
282	屏風浦小学校	磯子区	昭和47年	RC	4	2,179	実施済	有り	補強不要
283	釜利谷小学校	金沢区	昭和47年	RC	4	2,140	実施済	有り	H08対策済
284	釜利谷小学校	金沢区	昭和45年	RC	3	2,056	実施済	有り	H18対策済
285	金沢小学校	金沢区	昭和45年	RC	3	1,425	実施済	有り	H17対策済
286	高舟台小学校	金沢区	昭和53年	RC	4	3,083	実施済	有り	H19対策済
287	高舟台小学校	金沢区	昭和53年	RC	3	72	実施済	有り	補強不要
288	瀬ヶ崎小学校	金沢区	昭和50年	RC	4	2,174	実施済	有り	H19対策済
289	瀬ヶ崎小学校	金沢区	昭和54年	RC	4	3,158	実施済	有り	H19対策済
290	西柴小学校	金沢区	昭和48年	RC	4	2,412	実施済	有り	H20対策済
291	西柴小学校	金沢区	昭和48年	RC	4	2,485	実施済	有り	H20対策済
292	西柴中学校	金沢区	昭和36年	RC	4	3,423	実施済	有り	H01対策済
293	西柴中学校	金沢区	昭和50年	RC	4	1,820	実施済	有り	H20対策済
294	西富岡小学校	金沢区	昭和47年	RC	4	2,351	実施済	有り	H19対策済
295	西富岡小学校	金沢区	昭和47年	RC	4	2,628	実施済	有り	H19対策済
296	大道中学校	金沢区	昭和52年	RC	4	1,651	実施済	有り	H19対策済
297	八景小学校	金沢区	昭和53年	RC	4	3,232	実施済	有り	H13対策済
298	八景小学校	金沢区	昭和46年	RC	4	1,744	実施済	有り	H11対策済
299	富岡小学校	金沢区	昭和50年	RC	4	2,363	実施済	有り	H19対策済
300	富岡中学校	金沢区	昭和48年	RC	4	2,719	実施済	有り	H14対策済
301	富岡中学校	金沢区	昭和49年	RC	4	1,359	実施済	有り	H14対策済
302	富岡東中学校	金沢区	昭和55年	RC	3	1,201	実施済	有り	H20対策済
303	富岡東中学校	金沢区	昭和54年	RC	3	1,181	実施済	有り	H20対策済
304	富岡東中学校	金沢区	昭和54年	RC	3	1,060	実施済	有り	H20対策済
305	富岡東中学校	金沢区	昭和54年	RC	3	422	実施済	有り	補強不要
306	富岡東中学校	金沢区	昭和54年	RC	3	422	実施済	有り	補強不要
307	富岡東中学校	金沢区	昭和54年	RC	3	422	実施済	有り	補強不要
308	並木第二小学校	金沢区	昭和56年	RC	3	1,112	実施済	有り	補強不要
309	六浦小学校	金沢区	昭和41年	RC	3	1,677	実施済	有り	H17対策済
310	六浦小学校	金沢区	昭和48年	RC	4	1,836	実施済	有り	H13対策済
311	六浦中学校	金沢区	昭和52年	RC	4	1,241	実施済	有り	補強不要
312	六浦中学校	金沢区	昭和53年	RC	4	3,394	実施済	有り	H18対策済
313	六浦中学校	金沢区	昭和53年	RC	4	127	実施済	有り	補強不要
314	菊名小学校	港北区	昭和43年	RC	4	2,793	実施済	有り	H08対策済
315	菊名小学校	港北区	昭和47年	RC	4	1,558	実施済	有り	H07対策済
316	菊名小学校	港北区	昭和43年	RC	3	1,142	実施済	有り	H20対策済
317	駒林小学校	港北区	昭和47年	RC	4	2,001	実施済	有り	H17対策済
318	駒林小学校	港北区	昭和47年	RC	4	894	実施済	有り	H12対策済
319	駒林小学校	港北区	昭和49年	RC	4	1,470	実施済	有り	H17対策済
320	港北小学校	港北区	昭和47年	RC	4	1,593	実施済	有り	H10対策済
321	港北小学校	港北区	昭和49年	RC	4	2,056	実施済	有り	H20対策済
322	綱島小学校	港北区	昭和44年	RC	4	1,386	実施済	有り	H04対策済
323	綱島東小学校	港北区	昭和47年	RC	4	2,169	実施済	有り	H17対策済
324	綱島東小学校	港北区	昭和47年	RC	4	1,551	実施済	有り	H10対策済
325	高田東小学校	港北区	昭和49年	RC	4	2,630	実施済	有り	H12対策済
326	師岡小学校	港北区	昭和48年	RC	4	1,144	実施済	有り	H12対策済
327	篠原小学校	港北区	昭和51年	RC	4	3,161	実施済	有り	H19対策済
328	篠原中学校	港北区	昭和47年	RC	4	3,944	実施済	有り	H11対策済
329	城郷小学校	港北区	昭和47年	RC	4	1,123	実施済	有り	H11対策済
330	城郷小学校	港北区	昭和53年	RC	3	2,287	実施済	有り	H13対策済
331	城郷中学校	港北区	昭和46年	RC	4	1,053	実施済	有り	H20対策済
332	城郷中学校	港北区	昭和47年	RC	4	2,320	実施済	有り	補強不要
333	新羽中学校	港北区	昭和53年	RC	4	1,456	実施済	有り	H18対策済
334	新吉田小学校	港北区	昭和46年	RC	4	4,432	実施済	有り	H10対策済
335	大綱中学校	港北区	昭和48年	RC	4	720	実施済	有り	補強不要
336	大曾根小学校	港北区	昭和40年	RC	3	1,553	実施済	有り	H18対策済
337	樽町中学校	港北区	昭和49年	RC	4	2,711	実施済	有り	H17対策済
338	樽町中学校	港北区	昭和50年	RC	4	1,478	実施済	有り	H18対策済
339	樽町中学校	港北区	昭和49年	RC	4	1,079	実施済	有り	H17対策済
340	日吉台西中学校	港北区	昭和52年	RC	4	2,328	実施済	有り	補強不要
341	日吉台西中学校	港北区	昭和52年	RC	4	929	実施済	有り	H20対策済
342	矢上小学校	港北区	昭和48年	RC	4	3,620	実施済	有り	H17対策済
343	鴨居小学校	緑区	昭和44年	RC	4	3,271	実施済	有り	H07対策済
344	鴨居小学校	緑区	昭和41年	RC	3	1,643	実施済	有り	H10対策済
345	鴨居中学校	緑区	昭和53年	RC	4	2,443	実施済	有り	H18対策済
346	鴨居中学校	緑区	昭和53年	RC	4	1,948	実施済	有り	H18対策済

No.	学校名	場所		しゅん工 年度	構造・階数・延床面積		耐震診断	補強の 必要性	耐震対策
		区名	しゅん工 年度		構造 階数	延床面積 (㎡)			
347	三保小学校	緑区	昭和43年	RC	4	2,126	実施済	有り	H19対策済
348	山下小学校	緑区	昭和45年	RC	4	2,970	実施済	有り	H04対策済
349	山下小学校	緑区	昭和50年	RC	4	1,286	実施済	有り	H19対策済
350	十日市場小学校	緑区	昭和41年	RC	4	1,904	実施済	有り	解体済
351	中山小学校	緑区	昭和40年	RC	3	1,595	実施済	有り	解体済
352	中山小学校	緑区	昭和47年	RC	4	2,670	実施済	有り	解体済
353	中山第二小学校	緑区	昭和46年	RC	4	2,494	実施済	有り	H07対策済
354	中山第二小学校	緑区	昭和42年	RC	4	2,308	実施済	有り	H15対策済
355	長津田小学校	緑区	昭和45年	RC	3	2,764	実施済	有り	H14対策済
356	長津田小学校	緑区	昭和49年	RC	4	2,795	実施済	有り	補強不要
357	長津田第二小学校	緑区	昭和51年	RC	4	1,646	実施済	有り	H19対策済
358	長津田第二小学校	緑区	昭和51年	RC	4	2,960	実施済	有り	H19対策済
359	田奈中学校	緑区	昭和47年	RC	3	688	実施済	有り	H13対策済
360	田奈中学校	緑区	昭和42年	RC	3	2,487	実施済	有り	H11対策済
361	東本郷小学校	緑区	昭和50年	RC	4	5,154	実施済	有り	H11対策済
362	すすき野小学校	青葉区	昭和49年	RC	4	2,689	実施済	有り	H15対策済
363	すすき野小学校	青葉区	昭和49年	RC	4	1,515	実施済	有り	H17対策済
364	つつじが丘小学校	青葉区	昭和43年	RC	4	3,125	実施済	有り	H07対策済
365	つつじが丘小学校	青葉区	昭和45年	RC	3	1,309	実施済	有り	H19対策済
366	みたけ台中学校	青葉区	昭和53年	RC	3	2,999	実施済	有り	補強不要
367	もえぎ野小学校	青葉区	昭和51年	RC	4	2,874	実施済	有り	H17対策済
368	榎が丘小学校	青葉区	昭和49年	RC	4	2,196	実施済	有り	H19対策済
369	鴨志田第1小学校	青葉区	昭和56年	RC	4	2,289	実施済	有り	H18対策済
370	鴨志田第1小学校	青葉区	昭和56年	RC	4	3,299	実施済	有り	H18対策済
371	元石川小学校	青葉区	昭和53年	RC	4	1,849	実施済	有り	H19対策済
372	山内小学校	青葉区	昭和50年	RC	3	1,725	実施済	有り	H20対策済
373	山内中学校	青葉区	昭和44年	RC	4	3,191	実施済	有り	S63対策済
374	山内中学校	青葉区	昭和52年	RC	4	2,574	実施済	有り	H19対策済
375	青葉台小学校	青葉区	昭和46年	RC	4	2,616	実施済	有り	H15対策済
376	青葉台小学校	青葉区	昭和47年	RC	4	1,153	実施済	有り	H18対策済
377	青葉台中学校	青葉区	昭和48年	RC	4	4,474	実施済	有り	H15対策済
378	谷本小学校	青葉区	昭和47年	RC	4	2,720	実施済	有り	H13対策済
379	谷本小学校	青葉区	昭和48年	RC	4	2,152	実施済	有り	H17対策済
380	鉄小学校	青葉区	昭和49年	RC	4	4,038	実施済	有り	H19対策済
381	奈良小学校	青葉区	昭和45年	RC	4	3,619	実施済	有り	H20対策済
382	美しが丘小学校	青葉区	昭和44年	RC	4	2,659	実施済	有り	H19対策済
383	美しが丘小学校	青葉区	昭和45年	RC	4	1,894	実施済	有り	H19対策済
384	すみれが丘小学校	都筑区	昭和50年	RC	4	2,875	実施済	有り	H19対策済
385	荏田小学校	都筑区	昭和48年	RC	4	2,554	実施済	有り	補強不要
386	荏田小学校	都筑区	昭和48年	RC	4	2,184	実施済	有り	H18対策済
387	山田小学校	都筑区	昭和46年	RC	4	4,124	実施済	有り	H14対策済
388	勝田小学校	都筑区	昭和45年	RC	4	1,775	実施済	有り	H08対策済
389	勝田小学校	都筑区	昭和44年	RC	4	2,454	実施済	有り	H18対策済
390	勝田小学校	都筑区	昭和48年	RC	4	525	実施済	有り	H18対策済
391	折本小学校	都筑区	昭和50年	RC	4	1,957	実施済	有り	H18対策済
392	中川中学校	都筑区	昭和52年	RC	4	2,198	実施済	有り	H17対策済
393	都田小学校	都筑区	昭和48年	RC	3	1,955	実施済	有り	H14対策済
394	都田小学校	都筑区	昭和47年	RC	4	3,086	実施済	有り	H19対策済
395	都田中学校	都筑区	昭和54年	RC	3	3,831	実施済	有り	H19対策済
396	汲沢小学校	戸塚区	昭和40年	RC	4	3,852	実施済	有り	H07対策済
397	汲沢小学校	戸塚区	昭和45年	RC	3	1,329	実施済	有り	H19対策済
398	境木小学校	戸塚区	昭和40年	RC	3	2,104	実施済	有り	H18対策済
399	境木小学校	戸塚区	昭和43年	RC	3	2,633	実施済	有り	H18対策済
400	境木中学校	戸塚区	昭和46年	RC	4	2,750	実施済	有り	H21対策済
401	戸塚中学校	戸塚区	昭和46年	RC	4	1,984	実施済	有り	H21対策済
402	戸塚中学校	戸塚区	昭和49年	RC	4	1,546	実施済	有り	H21対策済
403	戸塚中学校	戸塚区	昭和50年	RC	3	1,276	実施済	有り	補強不要
404	深谷小学校	戸塚区	昭和48年	RC	4	2,643	実施済	有り	H19対策済
405	深谷小学校	戸塚区	昭和48年	RC	4	2,428	実施済	有り	H20対策済
406	川上小学校	戸塚区	昭和47年	RC	4	4,121	実施済	有り	H18対策済
407	川上北小学校	戸塚区	昭和43年	RC	4	4,198	実施済	有り	H03対策済
408	大正小学校	戸塚区	昭和37年	RC	3	1,689	実施済	有り	H18対策済
409	大正小学校	戸塚区	昭和42年	RC	3	2,259	実施済	有り	H17対策済
410	大正小学校	戸塚区	昭和46年	RC	3	1,301	実施済	有り	H18対策済
411	大正中学校	戸塚区	昭和49年	RC	4	2,385	実施済	有り	H12対策済
412	大正中学校	戸塚区	昭和49年	RC	4	1,082	実施済	有り	H12対策済
413	東汲沢小学校	戸塚区	昭和50年	RC	4	1,657	実施済	有り	H17対策済
414	東汲沢小学校	戸塚区	昭和50年	RC	4	1,490	実施済	有り	H14対策済
415	東汲沢小学校	戸塚区	昭和50年	RC	4	978	実施済	有り	H14対策済
416	南戸塚小学校	戸塚区	昭和46年	RC	4	3,167	実施済	有り	H20対策済

No.	学校名	場所		しゅん工 年度	構造・階数・延床面積		耐震診断	補強の 必要性	耐震対策
		区名	しゅん工 年度		構造 階数	延床面積 (㎡)			
417	南戸塚小学校	戸塚区	昭和46年	RC	4	2,003	実施済	有り	H19対策済
418	柏尾小学校	戸塚区	昭和46年	RC	4	1,218	実施済	有り	H12対策済
419	舞岡中学校	戸塚区	昭和49年	RC	4	3,652	実施済	有り	H18対策済
420	舞岡中学校	戸塚区	昭和51年	RC	4	1,704	実施済	有り	H16対策済
421	平戸小学校	戸塚区	昭和47年	RC	4	4,390	実施済	有り	H20対策済
422	豊田中学校	戸塚区	昭和47年	RC	4	2,519	実施済	有り	H16対策済
423	俣野小学校	戸塚区	昭和55年	RC	4	1,215	実施済	有り	H14対策済
424	俣野小学校	戸塚区	昭和50年	RC	4	2,496	実施済	有り	H14対策済
425	名瀬小学校	戸塚区	昭和50年	RC	4	4,909	実施済	有り	H14対策済
426	矢部小学校	戸塚区	昭和45年	RC	4	2,340	実施済	有り	H15対策済
427	矢部小学校	戸塚区	昭和46年	RC	4	2,377	実施済	有り	H10対策済
428	桂台小学校	戸塚区	昭和45年	RC	4	2,955	実施済	有り	H03対策済
429	公田小学校	栄区	昭和52年	RC	4	4,308	実施済	有り	H11対策済
430	小菅ヶ谷小学校	栄区	昭和51年	RC	4	2,460	実施済	有り	H18対策済
431	小菅ヶ谷小学校	栄区	昭和51年	RC	4	1,152	実施済	有り	補強不要
432	小菅ヶ谷小学校	栄区	昭和51年	RC	4	1,623	実施済	有り	H18対策済
433	西本郷小学校	栄区	昭和42年	RC	3	1,586	実施済	有り	H14対策済
434	西本郷小学校	栄区	昭和47年	RC	3	3,221	実施済	有り	H17対策済
435	千秀小学校	栄区	昭和50年	RC	4	1,510	実施済	有り	H13対策済
436	千秀小学校	栄区	昭和46年	RC	4	2,135	実施済	有り	H11対策済
437	飯島小学校	栄区	昭和43年	RC	4	1,566	実施済	有り	H03対策済
438	飯島小学校	栄区	昭和44年	RC	4	2,992	実施済	有り	H04対策済
439	飯島中学校	栄区	昭和56年	RC	4	2,209	実施済	有り	H19対策済
440	飯島中学校	栄区	昭和56年	RC	4	2,063	実施済	有り	H19対策済
441	本郷小学校	栄区	昭和44年	RC	4	2,569	実施済	有り	H10対策済
442	本郷中学校	栄区	昭和49年	RC	4	1,864	実施済	有り	H18対策済
443	野七里小学校	栄区	昭和48年	RC	4	3,120	実施済	有り	廃校
444	矢沢小学校	栄区	昭和54年	RC	4	5,344	実施済	有り	廃校
445	いずみ野小学校	泉区	昭和55年	RC	4	1,545	実施済	有り	H19対策済
446	いちょう小学校	泉区	昭和48年	RC	4	927	実施済	有り	H21対策済
447	いちょう小学校	泉区	昭和48年	RC	4	3,372	実施済	有り	H21対策済
448	伊勢山小学校	泉区	昭和53年	RC	4	5,671	実施済	有り	H18対策済
449	岡津小学校	泉区	昭和43年	RC	3	1,730	実施済	有り	H13対策済
450	岡津小学校	泉区	昭和45年	RC	4	3,437	実施済	有り	H11対策済
451	下和泉小学校	泉区	昭和49年	RC	4	3,664	実施済	有り	H19対策済
452	下和泉小学校	泉区	昭和49年	RC	4	1,908	実施済	有り	H19対策済
453	上飯田小学校	泉区	昭和44年	RC	4	3,047	実施済	有り	H07対策済
454	上飯田小学校	泉区	昭和42年	RC	3	2,081	実施済	有り	H18対策済
455	新橋小学校	泉区	昭和53年	RC	4	2,389	実施済	有り	H20対策済
456	新橋小学校	泉区	昭和46年	RC	4	2,475	実施済	有り	H10対策済
457	中田小学校	泉区	昭和41年	RC	3	1,904	実施済	有り	H06対策済
458	中田小学校	泉区	昭和48年	RC	4	1,982	実施済	有り	H11対策済
459	中田小学校	泉区	昭和47年	RC	3	1,356	実施済	有り	H10対策済
460	中和田小学校	泉区	昭和44年	RC	4	4,319	実施済	有り	H17対策済
461	中和田中学校	泉区	昭和40年	RC	3	997	実施済	有り	H08対策済
462	中和田中学校	泉区	昭和43年	RC	4	2,947	実施済	有り	H15対策済
463	中和田南小学校	泉区	昭和43年	RC	3	3,021	実施済	有り	H08対策済
464	中和田南小学校	泉区	昭和47年	RC	3	1,724	実施済	有り	H14対策済
465	東中田小学校	泉区	昭和45年	RC	3	1,735	実施済	有り	H17対策済
466	東中田小学校	泉区	昭和42年	RC	3	2,682	実施済	有り	H11対策済
467	飯田北小学校	泉区	昭和54年	RC	4	1,026	実施済	有り	H21対策済
468	飯田北小学校	泉区	昭和54年	RC	4	3,706	実施済	有り	H21対策済
469	和泉小学校	泉区	昭和47年	RC	4	2,611	実施済	有り	H09対策済
470	和泉小学校	泉区	昭和47年	RC	4	2,224	実施済	有り	H16対策済
471	下瀬谷小学校	瀬谷区	昭和50年	RC	4	5,107	実施済	有り	H14対策済
472	原中学校	瀬谷区	昭和49年	RC	4	2,193	実施済	有り	H13対策済
473	三ツ境小学校	瀬谷区	昭和54年	RC	4	2,994	実施済	有り	H18対策済
474	瀬谷小学校	瀬谷区	昭和45年	RC	3	1,806	実施済	有り	H20対策済
475	瀬谷第二小学校	瀬谷区	昭和41年	RC	4	2,712	実施済	有り	H09対策済
476	瀬谷第二小学校	瀬谷区	昭和41年	RC	3	2,153	実施済	有り	H16対策済
477	相沢小学校	瀬谷区	昭和42年	RC	4	1,778	実施済	有り	H14対策済
478	大門小学校	瀬谷区	昭和48年	RC	4	3,468	実施済	有り	H20対策済
479	東野中学校	瀬谷区	昭和48年	RC	4	2,821	実施済	有り	H19対策済
480	南瀬谷小学校	瀬谷区	昭和40年	RC	3	844	実施済	有り	H10対策済
481	南瀬谷小学校	瀬谷区	昭和46年	RC	4	4,347	実施済	有り	H11対策済
482	南瀬谷中学校	瀬谷区	昭和41年	RC	4	2,742	実施済	有り	H01対策済
483	南瀬谷中学校	瀬谷区	昭和47年	RC	3	1,353	実施済	有り	H19対策済